

Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 1(1)	Datum: 2006-09-25	Dok.ID: 6:7
Dokumentnamn: Handlingsberedskap vid gaslarm på arbetsplatsen i Stenungsund	Utfärdat av: Anita Johansson	Utgåva: 5	Ändrat datum: 2017-08-30	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001: 7 §	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-201	Giltig från: 2017-09-01	

Handlingsberedskap vid gaslarm på arbetsplatsen i Stenungsund.

Syfte: Säkerställa att all personal känner till hur de skall bete sig och vart de skall bege sig, när gaslarmet från någon av våra närliggande industrier ljuder.


Gaslarm:

Vid gaslarm som gäller klorgasutsläpp från Inovyn Sverige AB larmas med signal från tyfon: -- -- -- /internt nödlägeslarm/.Åtgärder som då skall vidtas:

- Stänga av all ventilation med **röd knapp**. Den finns på 4 platser: Våning1: I produktionslokalen utanför mittre kontoret, eller utanför produktionsledningskontoret. Våning 3: På kontoret vid toaletterna. I modulerna på taket: utanför konsultkontoret.
- Stäng alla fönster och dörrar/portar samt stanna inomhus, helst högt upp i byggnaden.
- tills vidare besked ges av ansvarig ME Stenungsund eller ersättare.

Om det bedöms vara risk för att utsläppet skall påverka områden utanför In0vyns gränser övertar Räddningstjänsten ansvaret och avgör om VMA-larm skall ges.

- Viktigt Meddelande till Allmänheten.



Signalen ljuder i 7 sekunder, därefter följer 14 sekunder tystnad och detta upprepas under 2 minuter. Om denna signal ges skall man även sätta på radion P4 för vidare meddelanden.

Vid ett gasutsläpp: Eftersom gasen följer med vinden bör du gå **MED VINDEN I SIDAN** för att komma ut ur ett gasmoln. Finns det en vimpel eller flagga i närheten så ser du åt vilket håll det blåser.

En lång tyfonsignal under 30 sekunder betyder faran över.

Innan ventilationen kopplas igen på tas kontakt med Inovyns växel 0303-87 500 (kontorstid) eller 0303-87 660 (portvakt -dygnet runt) och fråga efter företagsberedskaphavaren för att konstatera att allt är ok. Information läggs ut på hemsidan www.inovyn.se.